

„СТРОЙТЕС“ ЕООД

Гр.София , ул.“Зелена круша“№11

ОБЕКТ: Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда „Бански комплекс“, кв.2, УПИ Х 1701, село Ягода, община Мъглиж

/Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня, село Ягода, кв.2,УПИ Х 1701,село Ягода, община Мъглиж/

ОДОБРЕН
с Протокол №

10. 10. 2018

на ОЕСУТ
общ. Мъглиж

Възложител: Община Мъглиж

Част: Пожарна безопасност

Фаза: Работен инвестиционен проект

Проектант:

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение инж. И. Василев	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 12287
	инж. ИВАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ Подпис: 
ВАЖИТЕЛИВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Водещ проектант:

арх.Милен Маринов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
СЪГЛАСУВАМ
и СЪОБЩАВАМ

12.11. 2018
Горазд архитект
арх. Петър Влахов



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12287

Важи за 2018 година

ИНЖ. ИВАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК


инж. С. Кирова

Председател на КР


инж. А. Чирнев

Председател на УС на КИИП




инж. И. Каралеев



Армеец
www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **18 172 1317C 012408**

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

на основание Въпроснияпредложение и издадено общо за всички на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по условията на застрахователна полица 181721317C012408 приема да застрахова професионалната отговорност на

Застраховател

Иван Ветанов Василев
г. Терна Ореховица, ул. Славянска 19Б ЕН 5811231484

Представява от

Професионална дейност

☒ Проектант

☐ Консультант 4

☐ Консультант 5

☐ Друг

Консультант 4

Застрахователна сума за всяка отделна професионална дейност

Консультант 5

Застрахователна сума за всяка отделна професионална дейност

Застрахователно покритие

☒ Класа А - за всички обекти по кл. 171 от ЗУТ

Класа Б - само за едно обект по кл. 171 от ЗУТ

Строителен обект

Обект по класиф.

Лимити на отговорност в лв.

Дейност 1

Проектант
25000 лв

Дейност 2

Дейност 3

Лимит за едно събитие в т.ч.

лимит за имуществени вреди

лимит за немуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

50000 лв

Самостоятелство на застрахования

Няма

Срок на застраховката

12

месец

28.03 2018

27.03 2019

Ретроактивна дата

2013

Застрахователна премия

50

2% ЗДЗП

1

лв

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА

51

Словом

Петдесет и един лева

Внос на плащане

☒ единствено

на разсрочени вноски

☒ при

на всеки месец

Вноски

Падж

20

лв

20

лв

20

лв

20

лв

Премия в лв.

2% ЗДЗП в лв.

Обща сума в лв.

Всички данни за застрахованото лице са от застрахователя и не са предмет на проверка. При наличие на данни за извършване на престъпление, свързано с извършване на професионална дейност, застрахователят е длъжен да уведоми компетентните органи.

Дата и място на издаване на полицата

27.03

18

г. Ореховица

Застрахователен посредник

Маринка Стоянова, Българо, 14009419

ЗАСТРАХОВАН

ЗАСТРАХОВАТЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Пасивни мерки за пожарна безопасност

1. Обемно планировъчни и функционални показатели на строежа
2. Клас на функционална пожарна опасност
3. Степен на огнеустойчивост на строежа и конструктивните му елементи
4. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни повърхности
5. Осигурени условия за успешна евакуация

II. Активни мерки за пожарна безопасност

1. Функционални показатели на автоматичните системи за пожарогасене и пожароизвестяване
2. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене
3. Функционални показатели за на димо и топлоотвеждащите инсталации.
4. Функционални показатели на електрическите инсталации и уредби
5. Функционални показатели за преносимите уреди и съоръжения за първоначално гасене

I.Пасивни мерки за пожарна безопасност

1.Обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа

Проектът предвижда консервационна реставрация на съществуваща сграда – минерална баня в село Ягода, кв.2, УПИ Х, 1701, община Мъглиж. Сградата е построена около 1920г. за баня към минералните извори. Сградата е паметник на културата-архитектурно-строителен от местно значение.

Консервационните и реставрационни работи предвиждат:

1.Реставрация на покрива и възстановяване на изгнили дървени елементи, обшивки и елементи на покривната конструкция. Запазване напълно на вида на покрива и наклоните му, двойна мембрана и нови керемиди и обшивки. Възстановяване на куполи- шпилове, кули и куполи от цинкова ламарина. Нова мълниезащита на сградата. Консервиране на дървени елементи по покривната конструкция. Нови и ремонт на стари ламаринени обшивки по целия покрив, куполи на сградата и нови улици и водосточни тръби, като запазените стари оригинали.

2.Възстановяване на всички тампониращи отвори на прозорци от запад, изток и север на сградата. Възстановяване на прозорците по запазени стари такива по вид и конструкция. Обработка с антикорозионни материали. Възстановяване на всички врати и прозорци и тяхната антикорозионна и консервираща обработка.

3.Възстановяване на всички подови покрития. Възстановяване на всички стенни и покривни равнини по рецепта на консерватор-реставратор, инженер химик, след вземане на проби за състоянието и вида на мазилките.

4.Възстановяване на дървени стълби и тяхното консервиране.

5.Възстановяване на всички фасади, реставрация на корнизи и архитектурни елементи по фасадата. Грундиране и боядисване по мостри и цветово решение на фасадите. Цокъл от минерална мазилка за устойчивост от дъждовни води, както и дренаж около сградата. Направа на обиколен тротоар и изолиране на основите на сградата.

6.Изцяло нова електрическа инсталация, мълниезащита и външно ефектно осветление. Нови ел.табла и предпазители по ел.проект.

7.Направа на топлоизолация на сградата, от вътрешна страна на стените и на тавани от вътре и над куполи в под покривното пространство.

При реставрацията на всички елементи, дървени, метални, стени вътрешни и външни, тавани и покривни елементи, ще се използват трайни материали, антикорозионни по указанията на реставратор-консерватор, инженер химик.

2. Клас на функционална пожарна опасност

Обектът е от клас на функционална пожарна опасност Ф3, с подклас на функционална пожарна опасност Ф3.4. ,съгласно таблица №1 към чл.8 ал.1 от Наредба Из-1971/2009г

3. Степен на огнеустойчивост на строежа и конструктивните му елементи

Сградата е монолитна, двуетажна с частични ст.б. плочи и монолитни куполи над басейните и входния вестибюл. Сградата е класическа в стил „неокласика“ със четирискатен покрив и фланкиращи две кули над централния вход. Същата е със симетрична планова схема, централно влизане и две отделения за мъже и жени.

Застроената площ на сградата е 808,35м², а разгънатата застроена площ е 1616,70м².

Предвид класът на функционална пожарна опасност, етажността и застроената площ на сградата, изискващата се степен на огнеустойчивост е трета, съгласно таблица 4, към чл.13, ал.1 от Наредба Из-1971/2009г.

При консервирането на покрива, конструкцията му ще бъде защитена до R 30, съгласно изискванията на колона 10, от таблица №3, към чл.12, ал.1 от Наредба Из-1971/2009г.

4. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни повърхности

Консервационните и реставрационни дейности предвиждат направа на топлоизолация на сградата, от вътрешна страна на стените и на тавани от вътре и над куполи в под покривното пространство.

Материалите, които ще се използват за топлоизолация ще бъдат с клас по реакция на огън не по – нисък от **C-sl,d0** съгласно изискванията на таблица №7, към чл.14, ал.12 на Наредба Из-1971/2009г.

5. Осигурени условия за успешна евакуация

Разрешението за строеж касае консервиране и реставриране на съществуваща сграда, която е паметник на културата и не засяга приети при проектирането и въвеждането на сградата в експлоатация, пасивни или активни мерки за пожарна безопасност. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба № Из – 1971/2009г. изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

С проектът се предвижда възстановяване на всички тампониращи отвори на прозорци от запад, изток и север на сградата. Възстановяване на прозорците по запазени стари такива по вид и конструкция. Обработка с антикорозионни материали. Възстановяване на всички врати и прозорци и тяхната антикорозионна и консервираща обработка.

II. Активни мерки за пожарна безопасност

1. Функционални показатели на автоматичните системи за пожарогасене и пожароизвестяване

Разрешението за строеж касае консервиране и реставриране на съществуваща сграда, която е паметник на културата и не засяга приети при проектирането и въвеждането на сградата в експлоатация, пасивни или активни мерки за пожарна безопасност. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба № Из – 1971/2009г. изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

2. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Разрешението за строеж касае консервиране и реставриране на съществуваща сграда, която е паметник на културата и не засяга приети при проектирането и въвеждането на сградата в експлоатация, пасивни или активни мерки за пожарна безопасност. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба № Из – 1971/2009г. изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

3. Функционални показатели за на димо и топлоотвеждащите инсталации.

Разрешението за строеж касае консервиране и реставриране на съществуваща сграда, която е паметник на културата и не засяга приети при проектирането и въвеждането на сградата в експлоатация, пасивни или активни мерки за пожарна безопасност. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба № Из – 1971/2009г. изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

4. Функционални показатели на електрическите инсталации и уредби

Съгласно изискванията на чл. 245 от наредба №Из 1971/2009г. помещенията се отнасят към групата с „Нормална пожарна опасност” по отношение на електрическите съоръжения и инсталации. Предвидените нови електрически инсталации са в съответствие на изискванията на Наредба №3/09.06.2004г. за Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Пълните функционални характеристики на електрическите инсталации са посочени в отделна част „Електро” на настоящия проект.


5. Функционални показатели за преносимите уреди и съоръжения за първоначално гасене

Количеството и видът на преносимите уреди и съоръжения за първоначално гасене се определя съгласно изискванията на приложение №2 към чл.3, ал.2 на наредба Из-1971/2009г.

За всеки етаж от сградата са предвидени по 1 брой 6 кг прахов пожарогасител за пожари клас АВС, 1 бр. 5 кг пожарогасител с CO₂ и 1 бр. 9л пожарогасител на водна основа за пожари клас А

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. В записката под наредба Из-1971/2009г. се има предвид Наредба №Из-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, последно изменена и допълнена с ДВ бр.1 от 03.02.2017г. в сила от 04.03.2017г.



Изготвил:

инж. И. Василев



ОДОБРЕН
с Протокол № 12, т. 1

10.10.2018

на СЕСУТ
общ. Метъж